

Projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

GMINA ŁUKÓW
21-400 Łuków, ul. Świderska 12
Regon 711582440, NIP 8251997986

Łuków, dnia 3.08.2018 r.

Znak sprawy: **PI.271.1.4.2018**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na Modernizację oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **Zamawiający** – Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

Szanowni Państwo,

w załączniku nr 1a - OPZ w pkt. 3, podpunkt 3.1.9. jest napisane, iż: **oprawa ma być wyposażona: w uchwyt o średnicy 48-60mm pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie minimum od -15 st. do +15 st. z krokiem nie większym niż co 5 st.**

pytanie:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie minimum od -10 st. do +10 st. z krokiem nie większym niż co 5 st.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody, to proponujemy zastosowanie uchwytu dodatkowego spełniającego wymagania zapisane w powyższym punkcie.

Projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby oprawa była wyposażona w uchwyty umożliwiające zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie podanych w SIWZ. Zamawiający jednocześnie nie ogranicza możliwości zastosowania w oprawie dodatkowego elementu pozwalającego uzyskać wymagany zakres regulacji kąta nachylenia oprawy. Fakt ten musi zostać jednoznacznie określony w ofercie Wykonawcy tak aby z załączonych do oferty dokumentów wynikało jednoznacznie, że proponowane do realizacji niniejszego zamówienia oprawy posiadają wymagany zakres regulacji czy to poprzez regulowany uchwyty czy poprzez dodatkowy element regulacyjny.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

Z up. WÓJTA
mgr Andrzej Fulik
Kierownik Referatu
Planowania i Inwestycji

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)