

Projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Łuków, dnia 16.08.2018 r.

Znak sprawy: **PI.271.1.4.2018**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu -

dotyczy: przetargu nieograniczonego na **Modernizację oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności.**

- A. Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), **Zamawiający** – Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, które wpłynęły do Zamawiającego **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

Zgodnie z Rozdziałem 23 „Opis sposobu udzielenia wyjaśnień i zmiany treści SIWZ” proszę o udzielenie wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

W pkt.18.5 SIWZ Zamawiający określił warunek: Zamawiający nie dopuszcza aby moc zainstalowana po wymianie opraw była większa niż moc określona w tabeli nr 1 załączonej do OPZ tj. 49,00 kW. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia wyliczeń redukcji mocy zainstalowanej, a co za tym idzie, nieuwzględniania tego parametru przy ocenie punktowej oferty, w przypadku gdy moc zainstalowana po wymianie opraw, wskazana przez Wykonawcę w zestawieniu proponowanych opraw będzie wyższa niż 49,00 kW”.

Poza tym Zamawiający określił w pkt.4.6 Rozwiązania równoważne, że „Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej”.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopuszczenie mocy zainstalowanej większej o 5 % w stosunku do określonej w SIWZ, co można uznać w myśl w/w zapisów za „urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych (...) podobnych”.


Projekt pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego efektywności” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dopuszczenie takiego rozwiązania umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów, a co za tym idzie uzyskanie bardziej korzystnych warunków dla Zamawiającego przy zachowaniu równoważności proponowanych rozwiązań.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza +5% odchyłkę w stosunku do mocy zainstalowanej po wymianie opraw podanej w SIWZ. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości zaproponowania mocy zainstalowanych opraw po wymianie mniejszej niż określona w SIWZ tj. poniżej wartości 49 kW.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)