

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**GMINA ŁUKÓW**  
21-400 Łuków, ul. Świderska 12  
Regon 711582440, NIP 8251997986

Łuków, dnia 12 marca 2019 r.

Znak sprawy: **PI.271.1.2.2019**

### **-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **„Głęboka termomodernizacja i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Czerśli”**

- A.** Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), **Zamawiający** – Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, które wpłynęły do Zamawiającego **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

#### **Pytanie z dnia 8 marca br.:**

1. Proszę o wskazanie grubości płyty OSB oraz grubości i rozstawu rusztu drewnianego do wykonania podłogi nad ocieplanym stropem.
2. Uwzględniony w projekcie daszek łukowy nad wejściem typu fastlock nie występuje w szerokości 4 m z uwagi na ograniczenia konstrukcyjne. Czy Zamawiający wyraża zgodę na montaż markiz typu fastlock (łuk w takim rozwiązaniu jest w położeniu prostopadłym do ściany wejścia)?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

- Ad.1 Zamawiający informuje, że należy zastosować płyty OSB o grubości 18mm na ruszcie o maksymalnym rozstawie 65cm.
- Ad.2 Daszek łukowy nad wejściem należy wykonać według wymiarów określonych w dokumentacji, informacje dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych jak i producenta daszku mają charakter poglądowy, dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych np. w postaci wykonania indywidualnego rozwiązania konstrukcyjnego.

#### **Pytanie z dnia 11 lutego br.:**

1. Proszę o wskazanie grubości wykonani pokrycia dachowego, lub ewentualnie doprecyzowanie zapisów. Zamieszczone w projekcie zapisy w pkt. 1.5 „Zamontować blachę na rąbek stojący grubości 0,7 mm, montując jej poszczególne elementy zgodnie z instrukcją producent”. Nie są doprecyzowane z uwagi na fakt, że na rynku żaden z producentów nie wykonuje gotowych elementów wskazanego systemu montażu w grubości 0,7 mm. Wskazaną grubość i sposób łączenia można osiągnąć poprzez ręczne wykonywanie połączeń lecz w innym kolorze niż wskazany w projekcie. W dalszej części dokumentacji jest zapis odnośnie koloru pokrycia grafitowego. Powierzchnię pokrycia można wykonać systemem pokrycia gotowego od producenta w grubości 0,5 lub 0.6 mm. W związku z nie zamieszczeniem STWiOR proszę o zajęcie stanowiska przez Zamawiającego czy dopuszcza wykonanie pokrycia w systemie dostarczanym przez producenta w grubości 0,5 lub 0,6 mm.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

- Ad. 1 Zamawiający dopuszcza wykonanie pokrycia dachowego w systemie dostarczanym przez producenta w grubości 0,6mm.
- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.**

WÓJT  
*M. Osiak*  
mgr Mariusz Osiak

(podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)