



T1– Tablica rozdzielcza 160A 4x24

SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
SZYBKIE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA - WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-
PRĄDOWY ΔI_N=30mA
SIEĆ PRACUJE W SYSTEMIE TN-C

Obiekt: Budynek żłobka				
Adres: 21-400 Łuków, ul. Świderska dz. nr 8063/5, 8085, miasto Łuków				
Schemat ideowy instalacji T1				
	Specjalność ; nr. uprawnień	Data:	Podpis	Nr rys. E-
Projektant: mgr inż. Grzegorz Dębowski	434/Lb/2001	GRUDZIEŃ 2018		Nr str.
Sprawdzając: mgr inż. Konrad Wereszczyński	LUB/0247/PWOE/12	GRUDZIEŃ 2018		