



Otak odgromowy uziemiający bednarka FeZn 25/4 0.7m od fundamentów budynku – łączyć bezpośrednio z każdą stopą fundamentową oraz konstrukcją stalową obiektu poprzez spawanie a w miejscach wskazanych poprzez złącze kontrolne ZK

Złącze kontrolne 1m od podłoża , zwody pionowe. przewód odprowadzający – instalacja odgromowa budynku

Złącze krzyżowe

Jako zwody poziome niskie oraz zwody pionowe i przewody odprowadzające – wykonać drutem fi 8mm z zachowaniem warunków zawartych w normie: PN-EN 62305 ark.1–2–3–4

RZUT DACHU 1:100 INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt: Budynek żłobka Adres obiektu: Łuków ul.Świderską, dz.nr 8063/5, 8065 Inwestor: Gmina Łuków				
RZUT DACHU- inst. odgromowa				
Projektant: mgr inż. Grzegorz Dębowski UPRAWNIONY PROJEKTANT w specjalności instalacyjnej instalacje i urządzenia elektr. Nr upr. 434/Lb/2001		Projektant sprawdz.: mgr inż. Konrad Wereszczynski UPRAWNIONY PROJEKTANT w specjalności instalacyjnej instalacje i urządzenia elektr. Nr upr. LUB/0247/PWOE/12		
Branża: elektryczna	Skala: 1:100	Data: 12.2018	Nr.rys.	Nr.str.