

Łuków, dnia 17 września 2019 r.

Gmina Łuków  
ul. Świderska 12  
21-400 Łuków  
Znak sprawy: PI.271.1.9.2019

## UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

*Dotyczy postępowania:*

**Remont drogi gminnej Nr 102348L w m. Klimki  
oraz drogi gminnej Nr 102344L na odc. Klimki - Grzędówka**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Łuków z siedzibą w 21-400 Łuków, ul. Świderska 12, jako zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018. 1986 t.j.), zwanej dalej ustawą, w odpowiedzi na wniosek wykonawcy z dnia 12 września 2019 roku /zapytanie przesłano pocztą elektroniczną dnia 12 września 2019 roku/ o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

#### PYTANIE 1

*Czy Zamawiający w odniesieniu do SST będzie wymagał i egzekwował na etapie Wykonawstwa oznakowania "CE" oraz „deklaracji właściwości użytkowych” na wszystkie materiały wsadowe do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych?*

#### ODPOWIEDŹ

Zdaniem Zamawiającego mieszanka mineralno — asfaltowa jako wyrób budowlany objęty jest normą zharmonizowaną i może być wprowadzona do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. Oznakowanie CE mieszanki mineralno — asfaltowej jest jedynym oznakowaniem potwierdzającym zgodność tego wyrobu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Oznakowanie CE umieszcza się na wyrobach budowlanych, dla których producent sporządził deklarację właściwości użytkowych.

#### PYTANIE 2

*Czy Zamawiający dopuści do produkcji i wbudowania mieszanek mineralno-asfaltowych materiały wsadowe (kruszywa, piaski, etc) nieposiadające wymaganych prawnie deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE, ale posiadające dokumenty pod nazwą „orzeczenie o jakości kruszywa mineralnego” czy „deklaracja zgodności”?*

#### ODPOWIEDŹ

Zdaniem Zamawiającego, producent mieszanki mineralno - asfaltowej powinien posiadać certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą.

Zamawiający dopuści do wbudowania mieszankę mineralno-asfaltową, która będzie spełniać wymagania określone w wymaganiach technicznych: WT-2 2014 — część I Mieszanki mineralno — asfaltowe Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.) w zakresie betonu asfaltowego przeznaczonego do warstw ściernalnych i wiążących dla kategorii ruchu KR 1-2.

Potwierdzeniem tego będzie badanie typu mieszanki mineralno — asfaltowej, oznakowanie CE i deklaracja właściwości użytkowych.

**WÓJT**  
*m. Mariusz Ostak*  
m. Mariusz Ostak