

„Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 102344L Grzędówka – Biardy o dł. 3587 m.”

GMINA ŁUKÓW
21-400 Łuków, ul. Świderska 12
Regon 711582440, NIP 8251997986

Łuków, dnia 28.05.2021 r.

Znak postępowania: **PI.271.1.3.2021**

- do wszystkich Wykonawców -

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 102344L Grzędówka – Biardy o dł. 3587 m.”**.

- A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający:** Gmina Łuków, ul. Świderska 12, 21-400 Łuków, **przekazuje treść zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – dalej „SWZ” wraz z udzieloną odpowiedzią.**

Pytanie z dnia 26.05.2021 r.:

Czy roboty polegające na rozbiórce budynków i przestawieniu krzyża – obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym na dz. ew. nr 650, obręb 0008 Grzędówka, jedn. ew. 061105_2 ŁUKÓW – Gmina) Zamawiający wykona we własnym zakresie czy Wykonawca powinien te roboty wkalkulować w cenę oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający roboty polegające na rozbiórce budynków i przestawieniu krzyża wykona we własnym.

Zestaw pytań z dnia 27.05.2021 r.:

1. W km od 7+838,30 do 7+884,80 oraz w km od 7+932,80 do km 8+014 dokumentacja projektowa przewiduje wymianę nawierzchni chodników. Czy w zakres robót wchodzi również wymiana krawężników na tym odcinku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa przewiduje wymianę nawierzchni chodników – dział 4 przedmiaru. Ponadto w zakres robót wchodzi wymiana krawężników na tym odcinku – dział 5 przedmiaru.

2. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania żadnych warstw nawierzchni jezdni od km 7+838,30 do km 7+884,80 oraz od km 7+932,80 do km 8+014. W związku z tym nawierzchnia jezdni na tym odcinku pozostanie w stanie istniejącym. Prosimy o potwierdzenie tego faktu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wykonania żadnych warstw nawierzchni jezdni od km 7+838,30 do km 7+884,80 oraz od km 7+932,80 do km 8+014. Nawierzchnia jezdni na tych odcinkach pozostanie w stanie istniejącym.

**„Budowa poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 102344L Grzędówka - Biardy
o dł. 3587 m.”**

Pytanie z dnia 27.05.2021 r.:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konstrukcji poszerzenia polegającą na zmianie grubości warstwy ścieralnej z 5 na 4 cm oraz warstwy podbudowy zasadniczej z 7 na 8 cm?. Dzięki ujednoczeniu grubości warstwy ścieralnej do 4 cm na całej szerokości jezdni nie ma konieczności wykonywania połączenia technologicznego niezbędnego przy konstrukcji o zmiennej grubości warstwy ścieralnej. Zmniejsza to prawdopodobieństwo powstania szczeliny w miejscu połączenia nowoprojektowanego poszerzenia z istniejącą konstrukcją. Jest to rozwiązanie optymalne pod względem technologicznym oraz ekonomicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na opisaną w pytaniu zmianę konstrukcji poszerzenia.

- B. Zamawiający informuje, że pytanie oraz odpowiedź na nie staje się integralną częścią SWZ i będzie wiążące przy składaniu ofert.**
- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WOJCI
M. Osiak
mgr Mariusz Osiak
.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)